

空調機器一覧

設置階数	エリア	系統	機器型番	タイプ	室外機台数	室内機台数	備考
1階屋外	1階系統	AC-1	RTSP950DA	寒冷地用ビル用マルチ	3		
1階	総合案内(ホール)	AC-1-1.2	FXYFP160NA	天カセ4方向		2	
1階	住民課	AC-1-3	FXYFP160NA	天カセ4方向		1	
1階	健康福祉課	AC-1-4	FXYFP160NA	天カセ4方向		1	
1階	会計課	AC-1-5	FXYFP140NA	天カセ4方向		1	
1階	地域包括支援センター	AC-1-6	FXYFP80NA	天カセ4方向		1	
1階	相談室	AC-1-7	FXYFP56NA	天カセ4方向		1	
1階屋外	1階系統	AC-2	RTSP850DA	寒冷地用ビル用マルチ	3		
1階	通路	AC-2-1.2.3	FXYFP140NA	天カセ4方向		3	
1階	税務課	AC-2-4	FXYFP140NA	天カセ4方向		1	
1階	総務課	AC-2-5	FXYFP140NA	天カセ4方向		1	
1階	建築課	AC-2-6	FXYFP140NA	天カセ4方向		1	
1階屋外	1階系統	AC-3	RTSP850DA	寒冷地用ビル用マルチ	3		
1階	通路	AC-3-1	FXYFP140NA	天カセ4方向		1	
1階	通路(喫煙室)	AC-3-2	FXYFP140NA	天カセ4方向		1	ダクト分岐付
1階	農政課	AC-3-3	FXYFP140NA	天カセ4方向		1	
1階	上下水道課	AC-3-4.5	FXYFP140NA	天カセ4方向		2	
1階	電話交換室	AC-3-6	FXYZP56EA	天カセ4方向(小)		1	
1階	休憩室	AC-3-7	FXYZP28EA	天カセ4方向(小)		1	
1階屋外	宿直室	RA-1	R28ZHXP	寒冷地用ルームエアコン	1		
1階	宿直室	RA-1-1	F28ZTHXP-W	壁掛け		1	
1階屋外	2階系統	AC-4	RTSP500DA	寒冷地用ビル用マルチ		2	
2階	村長室受付	AC-4-1	FXYUP112NA	天吊自在型		1	
2階	村長室	AC-4-2.3	FXYFP140NA	天カセ4方向		2	
2階	庁議室	AC-4-4	FXYFP140NA	天カセ4方向		1	
1階屋外	2階系統	AC-5	RTSP950DA	寒冷地用ビル用マルチ	3		
2階	会議室201	AC-5-1.2.3	FXYUP140NA	天吊自在型		3	
2階	会議室202	AC-5-4	FXYUP140NA	天吊自在型		1	
2階	会議室203	AC-5-5	FXYUP140NA	天吊自在型		1	
2階	女子更衣室	AC-5-6	FXYFP112NA	天カセ4方向		1	
2階	男子更衣室	AC-5-7	FXYFP140NA	天カセ4方向		1	
1階屋外	3階系統	AC-6	RTSP850DA	寒冷地用ビル用マルチ	3		
3階	議長室	AC-6-1	FXYFP80NA	天カセ4方向		1	
3階	議員控室	AC-6-2.3	FXYFP80NA	天カセ4方向		2	
3階	委員会室	AC-6-4	FXYFP80NA	天カセ4方向		1	
3階	全員協議会室	AC-6-4.5.6	FXYFP80NA	天カセ4方向		3	
3階	監査委員室	AC-6-7	FXYFP140NA	天カセ4方向		1	
3階	会議室302	AC-6-8	FXYFP160NA	天カセ4方向		1	
1階屋外	議場系統	PAC-1	RDRP160BA	寒冷地用パッケージエアコン	6		
3階	議場	PAC-1-1~6	FVP160FA	床置き		6	
室外機合計					22		
室内機合計						49	

* 機器配置は別紙。実際の位置は現状優先とする。

* 電気容量が不足するため受電設備、付帯工事を行う。

* 貫通穴を最低限とするため冷媒管保温厚は t10、サイズにより t8とする。

* フィルター清掃が容易に出来るよう昇降式グリルとする。(対応している機種のみ)