

## 数量集計表

工 種	種 別	細 別	規格/計算式	単位	計算値	設計値	備 考
揚水ポンプ取替工							
	揚水ポンプ撤去工		:既設ポンプの資料がないため、撤去工事は概算とする。				
		揚水ポンプ撤去	125A 37kW 深度44m(想定) 揚水管含む	基	1.0	1	
		スクラップ運搬	クレーン付2t積トラック 1t/2t	回	1.0	1	L=6.7km
		トラック運転	6.7*2/30≒0.5h/回				
		スラップ処分費	H1級	t	1.0	1	概算
	揚水ポンプ設置工						
		材料費					
		揚水ポンプ	200V 125A 37kW 1台				
		水中ケーブル	22mm2*50m 2本				
		水位ケーブル	電極付き 50m 2本				
		揚水管	φ125 2.75m/本 16本 ボルト・ナット・パッキン含む				
		揚水ポンプ設置工	125A 37kW 深度44m(想定) 揚水管設置を含む	基			

無散水消雪施設修繕工事  
北安曇郡 白馬村 八方

## 数量集計表

上段前世代  
下段当代代

[illegible]