





平面図 1:500



揚水ポンプ 構造図 1:10  
125BHS 3 637B



部 品 一 覧 表				
品番	名 称	材 質	数 量	備 考
①	パイプ	SGP	1	125A×4.5t
②	フランジ	SS400	2	125A PF
③	バンド止	SS400	2	9.52×9.52×50L
	ボルト・ナット	SUS304	8	M16×65
	ノンアスパッキン	V#6500	1	125A PF用

めっき規格：  
JIS H8641 HDZT 63  
(膜厚 63μm以上)

実施図

現場制約事項 (有)	・平日の8:00～17:00以外の時間帯は通行止めを解除すること。
	無し

令和7年度 無散水消雪施設修繕工事			
番号	1 / 1	平面図・構造図	縮尺 図示
村道 2200号線			
北安曇郡 白馬村 字 八方			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
白馬村			